


 1,0m

J-Prösper 1,0 m-s. kúpcserépre rögzíthető Alu.
Átm.: 10 mm-s rúd felfogó / Regsz.: 123 109 /
/ Hasznos túlnyúlás 1,0 m /

 J.Pröspter Ø 8 mm-s FeZn köracél felfogó összekötő vezeték 0,05 m-s kiemeléssel
J-Pröspers kúpcserép távtartóra rögzítve 1,2 méterenkénti rögzítéssel

J. Pröpster Ø 8 mm-s FeZn köracél-s levezető a függőleges falszakaszon kiváltva a polisztirol szigetelést 50 cm szélességű közetgyapot szigetelésbe süllyesztve

+ Ereszcsatorna bekötése szükséges.

+ falcsatlakozásnál cseppvíz elvezető alkalmazása és az EPS szigetelés miatt a falba történő bevezetésnél 25x25 cm-s közetgyapot körbeszigetelés szükséges

+ J. Pröpster gyártmányú sülly. vizsgáló összekötő kialakítva 1,6 m-s magasságban


+ J. Pröpster vizsgáló összekötő

Csatlakozás az Ø 10 mm-s köracél földelő felvezető

/ Föld-levegő-beton átmenetnél a földelő felvezetőt műa. zsogorcsővel kell ellátni ! /


+ J. Pröspers profil egyedi földelő rúd 1,5 fm.-s hosszban korróziómentesített
min.: 15 cm-s hegesztett kötéssel kialakítva

Jelöl sorszámmal



Vv. R1

Ezen terv a 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll

Építető:	Újtikos Község Önkormányzata H-4096 Újtikos, Arany János u. 16.	Dátum:	2017.12.
Tárgy:	Háziorvosi rendelő, csecsemő és nővédelmi tanácsadó bővítés H-4096 Újtikos, Széchenyi tér 12.-14. / Hrsz.: 135/1/ Villámvédelmi hálózat JELMAGYARÁZAT	Tervfajta:	Kiviteli
Tervező:	Csanda Ferenc V-04-243-97	Aláírás:	
		Rajzszám:	GV-0.